

附表2 陕西省城乡居民自建房消防、燃气安全隐患排查表

产权人(使用人) 姓名		房屋层数
房屋地址		
		_____县(市、区) _____乡(镇、街道) _____村(社区)
		_____组 _____路(街巷) _____号(栋)
隐患类型	安全隐患点特征描述	
安全隐患点	消防	<input type="checkbox"/> 私拉乱接电线现象严重,或线路老化严重、易引发火灾 <input type="checkbox"/> 周边未设置消防点,且未设置灭火器等消防设施 <input type="checkbox"/> 消防疏散通道、安全出口不畅通 <input type="checkbox"/> 与加油(气)站的安全距离不符合有关标准规定 <input type="checkbox"/> 房屋周边堆放大量柴草、饲料等可燃物,且之间没有防火隔离措施 <input type="checkbox"/> 生产、存放烟花爆竹、易燃液体等易燃易爆危险品的房屋 <input type="checkbox"/> 使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建的房屋 <input type="checkbox"/> 房屋任一层建筑面积大于200m ² 、或建筑层数为4层及以上,且安全出口、疏散楼梯少于2个 <input type="checkbox"/> 电动自行车在建筑内停放或充电,或室外集中停放、充电区域与建筑门窗、安全出口间距小于6m <input type="checkbox"/> 其他具有重大火灾风险的房屋
	燃气	<input type="checkbox"/> 违规建设管道燃气、违规储气用气 <input type="checkbox"/> 使用年限超过20年的老旧燃气管网,且无检修记录 <input type="checkbox"/> 埋地燃气管道位置上方搭建建筑物,露天燃气管道架设位置不稳定、不合理,或有可能被车辆、人畜撞击、拽挂的情形
备注		

排查人:

排查日期: